



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Селиванова, 66, г. Ростов-на-Дону, 344029, телефон (863)290-88-78, факс(863)227-95-14  
E-mail: enn@donpac.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о регистрации электролаборатории  
Регистрационный № 28-10-025-34 от «03» августа 2016 г.**

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что электролаборатория ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», адрес: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский дом 94, телефон/факс: 8(8635)22-35-90, допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В.

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока).
3. Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
4. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»).
5. Проверка параметров устройств защитного отключения.
6. Испытания автоматических выключателей.

Свидетельство выдано на основании протокола № 28-10-025 от «29» июля 2016 года заседания комиссии, назначенной приказом руководителя Северо - Кавказском управлении Ростехнадзора 1342-П от 16.12.2014г.

Срок действия Свидетельства установлен до "02" августа 2019 года.

Заместитель руководителя



Т.Д.Пан